



**Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim**

Gorzów Wlkp., dnia 08.09.2017 r.



Pracownia Projektowa

ROADWAY

Jenin, ul. Wojska Polskiego 23

66-450 Bogdaniec

Nasz znak: TI / 2017

dotyczy: Przebudowy drogi gminnej nr 004605F – ul. Szkolna, m. Santok, dz. nr. ew. 72

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w Gorzowie Wlkp. w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.08.2017 r. wnosi, aby opracowywana przez Państwa dokumentacja projektowa uwzględniała poniższe warunki:

Sieci wodociągowe:

1. Istniejące uzbrojenie na sieci wodociągowej należy wynieść do poziomu projektowanej nawierzchni chodnika,
2. Należy zachować normatywne przykrycie istniejących sieci w przypadku zmiany rzędnych projektowanej przebudowy drogi. W przypadku, gdy nie będzie możliwe normatywne przykrycie rurociągów należy zastosować rury ochronne oraz ich ocieplenie.

Sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Istniejące studnie kanalizacyjne, które mieszczą się w zakresie inwestycji, należy poddać regulacji wysokościowej przy uwzględnieniu wymagań:
 - rozbiórce nawierzchni wokół studni,
 - demontażu istniejącego wjazdu żeliwnego,
 - montażu nowych pierścieni dystansowych betonowych z tym, że ostatni pierścień dystansowy z tworzywa sztucznego,
 - uszczelnieniu pianobetonem przestrzeni pomiędzy płytą nastudzienną, pierścieniem odciążającym i kręgami studni,
 - montażu wjazdu żeliwnego z demontażu. W przypadku uszkodzenia wjazdu podczas robót, wymienić na nowy żeliwny z wypełnieniem betonowym, niewentylowany, klasy D400 z wkładką gumową, zgodnie z wymogami PWiK Sp. z o.o., montowanym na zaprawie szybkowiążącej.

Do wiadomości:

Gmina Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Tomasz Surdacki



Orange Polska S.A.

Hurt

Dostarczanie i Serwis Usług

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań

Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra

tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84

www.hurt-orange.pl

Pracownia Projektowa

ROADWAY

ul Wojska Polskiego 23

66-450 Bogdaniec

Zielona Góra 12-09-2017

Numer pisma: TTIDWPU-ZG.2110-56749/17/RW

Temat: uzgodnienie przebudowy gminnej nr 004605F w m. Santok ul. Szkolna

Szanowni Państwo,

Informujemy, że uzgadniamy projekt **jak w temacie**


Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska S.A i będzie zgłaszane organom ścigania!. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:
Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury Wałbrzych
Ul. Długa 60
58-309 Wałbrzych
tel. 74 842 28 90
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Orange Polska S.A.
3. W czasie robót w pobliżu naszych urządzeń prace należy wykonywać przy wykorzystaniu ręcznych narzędzi bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością, zwracając uwagę na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
4. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy wykonywać próbne wykopy poprzeczne w celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych będących własnością Orange Polska S.A.
5. Zachować normatywne odległości pionowe i poziome w zakresie wzajemnego usytuowania projektowanych elementów sieci gazowej do istniejących urządzeń podziemnych.

6. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor wystąpi o warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunków opracuje na własny koszt dokumentację projektową i wykona przebudowę.
7. Ponadto nadmienia się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych (regulacja szerokości jezdni, chodników, itp.) należy liczyć się z odchyleniami na planie.
8. Po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Orange Polska S.A.
9. Kategorycznie zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac związanych z przebudową urządzeń Orange Polska S.A bez naszej wiedzy.
10. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury; Zielona Góra, Plac Pocztowy 1 tel. 683299302, fax. 683200953.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną, wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych prac.
12. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Orange Polska S.A;
13. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
14. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Renata Wałkowiak

Dział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Poznań

1 kpl. planów sytuacyjnych.

(oznaczenie organu
wydającego zaświadczenie)

Wójt Gminy Santok
ul. Gorzowska nr 59
66-431 Santok

Nasz znak: BA.6743.1.507.2017

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.),

**zaświadcza się, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
na realizację robót budowlanych,**

w zakresie określonym w zgłoszeniu Wójta Gminy Santok, z siedzibą ul. Gorzowska nr 59, 66-431 Santok, z dnia 06.09.2017r., dotyczącym wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 004605F, na działce o nr ewid. 72, położonej w miejscowości i gminie Santok, obrębzie ewid. 1-Santok, (zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną), dokonany w myśl art. 29 ust. 2 pkt 12, art. 30 ust.1 pkt 2 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.).

z up. STAROSTY

inż. Aneta Samulczyk
.....
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)
Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa

Pouczenie:

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych objętych zgłoszeniem należy zachować następujące warunki:
 - a) roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP,
 - b) roboty budowlane należy prowadzić tak, żeby nie naruszać interesu osób trzecich,
 - c) należy zachować wszelkie warunki wynikające z odrębnych pozwoleń, opinii i uzgodnień lokalizacyjnych oraz dokumentacji.
2. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, w myśl art. 35 ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1332 ze zm.).

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ:

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej nie pobiera się opłaty skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1827).

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok
2. Aa

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.
ul. J. Pankiewicza 5-7; 66-400 Gorzów Wlkp.